

## RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES DES EAUX

Site : Wester Wassertechnik

Wester Wassertechnik  
Wester Wassertechnik Sàrl  
7, rue des Alouettes  
L-1121 LUXEMBOURG

N° Offre : C-06-13-06-19

N° Bon Commande : /

Motif duplication dossier : /

Ref annexe : /

### NOS REFERENCES

N° Dossier : 21-02541

N° Echantillon : MB21-13132 / 306538

### PRELEVEMENT

Prélevé le : 29/04/2021 à 10:45  
Par : JM  
Apporté par : Le client

### RECEPTION

Réceptionné le : 29/04/2021 à 12:50  
Par : SONTAG Stéphanie  
Divers : /

### ECHANTILLON

(Toutes les informations fournies par le client et reprises dans ce rapport d'analyse relèvent de sa responsabilité unique.)

#### Dénomination : Avant compteur

Lieu : Hautcharage

Nature Prélèvement : Eau ancienne distribution

Traitement : non

Désinfection avant prélèvement: alcool

Motif duplication échantillon : /

T° prélèvement : 7,4 °C Purge : oui

Cl2 libre: / mg/l Cl2 total: / mg/l pH: /

Démontage mousseur: absent

Analyses effectuées le : 29/04/2021

### RESULTATS

(La législation de référence ou le cahier des charges du client appliqué pour l'analyse est disponible sur demande.)

RECHERCHE	NORME	CRITERE	UNITE	RESULTAT
Germes totaux à 36°C	ISO 6222#*	<=20 **	UFC/ml	<1
Germes totaux à 22°C	ISO 6222#*	<=100**	UFC/ml	1Ne
Coliformes totaux à 36°C	BRD 07/20-03/11#*	<1 **	UFC/100ml	<1
Escherichia coli 36°C	BRD 07/20-03/11#*	<1	UFC/100ml	<1
Entérocoques fécaux 36°C	ISO 7899-2#*	<1	UFC/100ml	<1

### DECLARATION DE CONFORMITE

**Conclusions : L'échantillon d'eau analysé est conforme aux normes bactériologiques de potabilité.**

Commentaire : /

Observation : /

En cas de résultat "non conforme" contacter l'organisme compétent pour les mesures à prendre.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.

La conclusion ne prend en compte que les résultats des analyses pour lesquels un critère est précisé.

Les observations reprises dans ce rapport ne sont pas couvertes par l'accréditation.

\* Paramètres analysés couverts par l'accréditation OLAS // # Paramètres repris dans le champ d'accréditation OLAS.

(a) : prélèvement de l'échantillon couvert par l'accréditation OLAS.

Les incertitudes de mesures du laboratoire sont disponibles sur demande.

\*\* Valeur guide : valeur indicative non stricte.

Ne = Nombre estimé. Les incertitudes de mesures du laboratoire sont disponibles sur demande.

N' = résultat calculé à partir de la dernière dilution effectuée.

La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique complet, sauf autorisation du laboratoire.

SCHOL Daureen  
Signataire habilité

